



# PODMÍNKY PRO REGISTRACI A ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA 5 LET

na systém větrání s rekuperací tepla

## 1. Dodavatel formou prodloužené záruky na 5 let garantuje:

- že rekuperační jednotka je plně funkční a bez závad
- stálost materiálů pro vzduchotechnické rozvody

## 2. Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky:

- dodávka kompletního systému vzduchotechniky od V-systém elektro
  - o nákup rekuperační jednotky a vzduchotechnických rozvodů včetně vyústek
- montáž certifikovanou firmou
- zaregulování systému odbornou firmou
- provoz jednotky dle návodu k použití
- údržba systému majitelem
  - o venkovní a vnitřní vyústky jsou pravidelně zbavovány hrubých nečistot
  - o minimálně 1x ročně výměna filtrů (originální filtry)
- údržba odborným servisem
  - o 1x za 2 roky údržba rekuperační jednotky odbornou firmou (kontrola odtoku kondenzátu, čištění ventilátorů, kontrola a čištění tepelného výměníku)

## 3. Podmínky registrace prodloužené záruky:

- vyplněný on-line [REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ](#) nejpozději do 6 měsíců od instalace
- souhlas s následným poskytnutím veškeré dokumentace k uplatnění záruky v celém požadovaném rozsahu (viz dále bod 4.)
- souhlas s využitím poskytnutých informací pro marketingové účely (anonymně, nebude-li dohodnuto jinak)

## 4. Dokumentace k uplatnění záruky (archivuje a dokládá zákazník):

- originál dokladu o pořízení (kupní smlouva / faktura / jiný doklad)
- řádně vyplněný a potvrzený protokol o uvedení zařízení do provozu s rozpisem místností (viz. [vzor](#))
- přehledná fotodokumentace, ze které je zřejmá správná instalace systému vzduchotechniky (viz. [vzor](#))
  - o instalované potrubí musí být nafoceno v celém instalovaném rozsahu v každé místnosti



- o fotografie musí umožnit přesnou identifikaci umístění rozváděcích boxů a koncových boxů (např. zaměřením vůči záchytnému bodu – dveře / roh místnosti apod.)
- identifikace montážní firmy a kontakt na ni (název, jméno odpovědné osoby s oprávněním dle vyhlášky 50/1978 Sb., telefon, e-mail, IČ)
- fotografie příslušných prvků jištění

## 5. Prodloužená záruka končí, pokud:

- nedojde splnění podmínek dle bodu 2.
- systém je provozován na jiném, než síťovém napětí 230 V AC

## 6. Prodloužená záruka se nevztahuje na situace, kdy:

- dojde k zjištění mechanického poškození systému
- dojde k poškození v důsledku obvyklých pojistných událostí – tj. zásah bleskem a zatopení v důsledku záplavy či zátopy